

URZĄD GMINY GRUNWALD
z siedzibą w Gierzwaldzie
14-107 G I E R Z W A L D
tel. (0-98) 472-052
REGON 000535506, NIP 741-10-02-513

Gierzwald 09.02.2006 r.


Investycje Ochrony Środowiska
Jan Żemajtys
10-123 Olsztyn
Ul. Grunwaldzka 18/10

Warunki techniczne

Odpowiadając na pismo w sprawie wydania warunków technicznych odnośnie budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w msc. Mielno i Tymawa z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni ścieków w Zybułtowie uprzejmie informujemy :

1. Wykonać włączenie projektowanej sieci sanitarnej do istniejącej przepompowni ścieków P-1 w msc. Mielno.
2. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonać z rur PVC D=160-200 mm.
3. Projektowaną sieć wodociągową włączyć do istniejącej sieci wodociągowej D=110 mm w msc. Mielno zakończyć hydrantami ppoż.
4. Sieć wodociągową wykonać z rur PVC D=90-110 mm , natomiast przyłącza wodociągowe z rur PE D=32-40 mm.

Dokumentację opracować na aktualnych mapach sytuacyjno-wysokościowych.
Niniejsze warunki tracą ważność po upływie dwóch lat od daty wydania.

z up. WÓJTA

Tomasz Smolec
KIEROWNIK REFERATU