



Zasilenie
 YKY 5x16mm² L= 30m
 z złącza ZK-1+TL/R/F

gniazdo 230 V rezerwa

DODATKOWA OCHRONA OD PORAŻEŃ
 SZYBKE SAMOCZYNNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
 UKŁAD SIECIOWY TN-C-S

| | | | | |
|---------------------------------|---|---|-------|---------|
| Temat | Schemat rozdzielni szafki sterowniczej przepompowni ścieków - P=2 na terenie dz. nr 42 w Mielno gm. Grunwald | | | |
| Inwestor | PRZETWORNIKI KOSZTORYSOWANIE Urząd Gminy, biurowca z siedzibą w Gierzwaldzie 14-107 Gierzwald WYKONAWCA: WURBOŚCIENSKI I CZAPKA | | | |
| Opracował: Marek Grendziński | Podpis | Marek Grendziński upr. bud. nr 135/92/OL | Skala | Rysunek |
| nr uprawnień 135/92/OL | Data | 6.5.06 ust. 2, 6.6.06 ust. 3, 6.7.06 ust. 1 pkt 4 VII.2006 | | E-03 |