

11. Inne uścielenia:

11.1. Projekt budowlany:

11.1.1. Dokumentację techniczną na etapie opracowywania należy uzgodnić w Rejonie Energetycznym Ostróda.

12. Urządzenia elektryczne powinny spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej.
13. Przy realizacji niniejszych warunków przyłączenia należy uwzględnić wymagania określone w Instrukcji Budowy i Eksploatacji Sieci Rozdzielczej obowiązującej na terenie działania Koncernu Energetycznego ENERGA SA Oddział w Olsztynie.
14. Standardy jakościowe energii elektrycznej określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004 r. (Dz.U. Nr 2 poz. 6 z 2005 r.).
15. Koncern Energetyczny ENERGA SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Należy liczyć się z możliwością przerw w dostawie energii elektrycznej. Nieprzerwową dostawę energii elektrycznej można zapewnić jedynie poprzez zainstalowanie w obiekcie źródła energii (np. agregatu prądotwórczego, urządzenia UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunków jego instalacji z Koncernem Energetycznym ENERGA SA Oddział w Olsztynie.
16. Zawarcie umowy o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano-montażowych, na zasadach określonych w tej umowie. Projekt umowy o przyłączenie stanowi załącznik do niniejszych warunków.
17. Warunki przyłączenia są ważne 2 lata od dnia ich określenia.

OSIADKOWAL:

Grzegorz Machnaczk

Tel. (088) 6400272 wew.5126

e-mail: grzegorz.machnaczk@olsztyn.energa.pl

ZATWIERDZIŁ

DYREKTOR
TECHNICZNY REJONU

mgr inż. Zbigniew Michowski

Otrzymują:

1. Urząd Gminy Grunwald z siedzibą w Gierwałdzie
14-107 Gierwałd
2. Koncern Energetyczny ENERGA S.A. Oddział w Olsztynie Rejon Ostróda
ul. Przemysłowa 13, 14-100 Ostróda