



Zasilenie
YKY 5x16mm² L= 8m
z złącza ZK-1+TL/R/F

gniazdo 230 V rezerwa

DODATKOWA OCHRONA OD PORAŻEN
SZYBKE SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
UKŁAD SIECIOWY TN-C-S

Temat	Schemat rozdzielni szafki sterowniczej przepompowni ścieków P-8 na terenie dz. nr 35/12 w Tymawa gm. Grunwald		
Inwestor	Urząd Gminy Grunwald z siedzibą w Grunwaldzie 14-107 Grunwald		
Opracował: Marek Grendziński	PRZEPROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE WYKONANIE Marek Grendziński Podpis upr. bud. nr 135/92/01	Skala	Rysunek
nr uprawnień 135/92/01	Data	§ 5 ust. 2, § 6 ust. 3, § 7, § 13 ust. 1 pkt 4 VII 2006	E-03