

Zarząd Melioracji
Urządzeń Wodnych w Olsztynie
REJONOWY ODDZIAŁ
w Nidzicy
13-100 Nidzica, ul. Olsztyńska 28
tel./fax (099) 625 28 98
NIP 739 03-25-094. Regon 619409479

9

Inwestycje Ochrony
Środowiska
Jan Żemajtys
10-123 Olsztyn
ul. Grunwaldzka 18/10

Nasz znak:
MUW EK – 024 /71/2006

Data:
2006.07.31

Uzgodnienie nr 71/2006

**Dotyczy: projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC D=200mm
pod rzeką Marózką w km 34+980 w msc. Mielno gm. Grunwald**

Na przejściu pod dnem rzeki Marózka w km 34+980 należy sporządzić operat wodnoprawny i uzyskać pozwolenie wodnoprawne (art.9.2.1b w nawiązaniu do art.122.1.3 Prawa Wodnego). Operat należy opracować zgodnie z art. 132 Prawa Wodnego. W operacie należy określić dokładną rzędną przekroczenia rzeki. Przejście wykonać na głębokości min.1,5m pod dnem rzeki przewiertem sterowanym lub przekopem.

Pozwolenie wodnoprawne wydaje Starostwo Powiatowe w Ostródzie na podstawie operatu wodnoprawnego. Pozwolenie wodnoprawne jest uzgodnieniem ostatecznym.

Do obowiązków wykonującego przekroczenie cieku wodnego należy:

- powiadomienie o rozpoczęciu robót przy wykonaniu przekroczenia cieku Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie RO w Nidzicy 13-100 Nidzica ul. Olsztyńska 28 tel.625-28-98.
- wykonywanie przekroczenia cieku pod nadzorem ZMiUW w Olsztynie RO w Nidzicy.
- po wykonaniu przekroczenia przekazanie ZMiUW w Olsztynie RO w Nidzicy geodezyjnego pomiaru powykonawczego wykonanego przekroczenia.
- przywrócenie terenu po wykonaniu robót do stanu pierwotnego (przy stosowaniu metody przewiertu)
- przy wykonaniu przekroczenia cieku metodą przekopu należy wykonać umocnienie skarp cieku poprzez założenie opaski faszynowej i darniowanie skarp.
- zgłoszenie do odbioru wykonanego przekroczenia na rzece oraz uzyskanie odbioru wykonanego przekroczenia przez ZMiUW w Olsztynie RO w Nidzicy.

KIEROWNIK


mgr inż. Maciej Parecki