



GMINA GRUNWALD
z siedzibą w Gierzwaldzie
14-107 Gierzwald
tel. (0 89) 647 20 52, fax (0 89) 647 21 50
e-mail: gmina-grunwald@wp.pl

RGT.3410-1/10

Gierzwald dnia 26.02.2010

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Nazwa postępowania: „Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej Mielno – Tymawa”

Pytanie 1

Czy rozdzielnica sterownicza w przepompowniach stanowi element wyposażenia przepompowni i jest dostarczana przez Wykonawcę czy też jest dostarczana przez Inwestora (wg zapisu w załącznikach)?

Odpowiedź na pytanie 1

Rozdzielnice sterownicze stanowią element wyposażenia przepompowni ścieków. Oferent w swojej ofercie powinien uwzględnić koszt dostarczenia i montażu rozdzielnic sterowniczych.

WOJT
inż. Henryk Kucpryk