

GMINA GRUNWALD
7 siedzibą w Gierzwałdzie
14-107 Gierzwałd
REGON 510743232

Gierzwałd 02.09.2010 r.

STAROSTWO POWIATOWE
w OSTRÓDZIE
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA

Investycje Ochrony Środowiska
Jan Żemajtys
10-123 Olsztyn
ul. Grunwaldzka 18/10

Warunki techniczne

Odpowiadając na pismo w sprawie wydania warunków technicznych włączenia projektowanej rozbudowy kanalizacji sanitarnej z miejscowości Mielno gm. Grunwald odprowadzających ścieki z budynków Mielno nr 45, 46, 47 uprzejmie informujemy :

1. Włączenie projektowanej rozbudowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonać do zaprojektowanej studni S-18 w drodze gminnej dz. nr 39/2 obręb Mielno (zgodnie z pozwoleniem na budowę nr 57/07 z dnia 07.03.2007 roku wydanym przez Starostwo Powiatowe w Ostródzie).
2. Włączenie w studnię wykonać w sposób zapewniający jej szczelność.
3. Sieć główną kanalizacji sanitarnej wykonać z rur SN8.
4. Przyłącza kanalizacji sanitarnej wykonać z rur SN4.

Dokumentację opracować na aktualnych mapach sytuacyjno-wysokościowych. Niniejsze warunki tracą ważność po upływie trzech lat od daty wydania.

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

ZASTĘPCA WÓJTA

mgr Waldemar Szydlik

WŁAŚCICIEL

Jan Żemajtys