

RGGIOŚ.271.6.2012

Gierzwałd, 2012-04-05

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RGGIOŚ.271.6.2012. Nazwa zadania: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Grunwald

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

1. Proszę o dokładne określenie jaki gatunek drzew ma być nasadzony?

Ad. 1. Gatunki drzew do nasadzenia:

- brzoza brodawkowata; *Betula pendula*, wys 120 – 140 cm – szt 10
- brzoza brodawkowata; *Betula pendula* 'Purpurea', wys 120 – 140 cm, – szt 10
- klon zwyczajny ; *Acer platanoides* 'royal Red', wys 120 – 140 cm – szt 5
- dąb czerwony; *Quercus rubra* 'Aurea', wys 120 – 140 cm – szt 5
- sosna zwyczajna; *Pinus sylvestris*, wys 40 – 60 cm – szt 10

2. Proszę o dokładne określenie jaki gatunek krzewów ma być nasadzony w żywopłocie?

Ad. 2. Gatunki krzewów do nasadzenia:

- pęcherznica kalinolistna; *Physocarpus opulifolius* 'Diabolo', wys 40 – 60 cm – szt 150
- irga Dammera; *Cotoneaster dammerii* 'Major', wys 20 – 30 cm – szt 70
- tawuła japońska; *Spiraea japonica* 'Goldflame', wys 40 – 50 cm – szt 70
- jałowiec płozący; *Juniperus horizontalis* 'Prince of Wales', wys 25 – 30 cm – szt 10

3. Po dokonaniu wizji lokalnej na terenie przyszłej budowy stwierdzono istnienie 3 drzew, które należy wyciąć, gdyż rosną one w miejscach projektowanych obiektów. Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada decyzję zezwalającą na wycinkę tych drzew. Jeśli nie, to prosimy o podanie, kto poniesie koszty związane z uzyskaniem decyzji oraz wycinki drzew.

Ad. 3. Wycinka drzew leży po stronie Zamawiającego (decyzja i wycinka)

4. Przedmiotem zamówienia zgodnie z SIWZ oraz projektem budowlanym są między innymi nasadzenia zieleni: drzewa i krzewy ozdobne (w tym żywopłót). Ze względu na duże różnice cenowe, prosimy o podanie ilości poszczególnych gatunków drzew i krzewów oraz o określenie wysokości tych roślin.

Ad. 4. Nasadzenie jak wyżej.

5. Po przeanalizowaniu dokumentacji technicznej stwierdzono, iż załączony na stronie Zamawiającego przedmiar robót, który stanowi dokumentację pomocniczą do oszacowania i złożenia oferty, znacznie odbiega od projektu budowlanego. Prosimy o załączenie przedmiaru robót zgodnego z projektem budowlanym.

Ad. 5. Przedmiar robót należy traktować pomocniczo, obowiązujący do kalkulacji ceny jest Projekt Budowlany.

6. Prosimy o podanie kolorystyki kostki betonowej na chodnikach i placach.  
Ad. 6. Chodnik i plac należy wykonać z kostki betonowej szarej.

7. W poz. 9 przedmiaru robót przyjęto podbudowę pod plac i drogę z kruszyw łamanych gr. 15 cm, zgodnie z PT – przekroje chodnika rys. nr 1 podbudowa gr. 10 cm. Który wariant należy przyjąć przy sporządzaniu oferty?  
Ad. 7. Podbudowa placu i drogi – 208,1 m<sup>2</sup> – grubości 15 cm,

8. W poz. 13 przedmiaru robót przyjęto warstwy odsączające boiska do piłki, siatkówki i placu zabaw gr. 10 cm, a zgodnie z PT winno być:  
- przekrój boiska do piłki nożnej warstwa gr. 15 cm,  
- przekrój boiska do piłki siatkowej plażowej warstwa gr. 20 cm.  
Prosimy o podanie poprawnych grubości warstw odsączających, które należy przyjąć w ofercie?  
Ad. 8. Należy przyjąć jak w projekcie.

9. W poz. 14 przedmiaru robót przyjęto rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami gr. 10 cm, a zgodnie z PT wg przekroju gr. ziemi wynosi 15 cm. Który wariant należy przyjąć w ofercie?  
Ad. 9. Należy przyjąć jak w projekcie.

10. Czy Zamawiający potwierdza wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej w kolorze szarym (bez koloru)?  
Ad. 10. Kolor kostki jak powyżej.

11. W poz. 16 przedmiaru robót policzono podkład z materiałów sypkich gr. 10 cm – 308,00m<sup>2</sup> x 0,10 m = 30,80 m<sup>3</sup>, zgodnie z opisem pozycji winno być 20cm: 308,00m<sup>2</sup> x 0,20m = 61,60 m<sup>3</sup>. Prosimy o skorygowanie przedmiaru.  
Ad. 11. Należy przyjąć jak w projekcie.

12. W poz. 18 przedmiaru robót przyjęto nawierzchnię placów zabaw gr. 2cm. Zgodnie z PT przekrój placu zabaw winno być 10 cm. Który wariant należy przyjąć przy sporządzeniu oferty?  
Ad. 12. Należy przyjąć jak w projekcie.

13. W przedmiarze robót brak podkładów pod stopy fundamentowe. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów.  
Ad. 13. Należy przyjąć jak w projekcie.

14. W poz. 19 przedmiaru robót przyjęto stopy fundamentowe żelbetowe o wym. 0,30\*0,3,0\*\*0,6\*6=0,32 m<sup>3</sup>. Wg PT – wiata grilowa – rzut fundamentów rys. nr 1 stopy fundamentowe są 0,60\*0,60\*0,4\*6=0,864m<sup>3</sup>. Który wariant należy przyjąć przy sporządzeniu oferty?  
Ad. 14. Należy przyjąć jak w projekcie.

15. W przedmiarze robót nie policzono słupów żelbetowych SF-1 o wym. 0,25\*0,25 cm wg rys. nr 1 wiata grilowa. Prosimy o uzupełnienie brakującego przedmiaru.  
Ad. 15. Należy przyjąć jak w projekcie.

16. W przedmiarze robót nie policzono zbrojenia stóp fundamentowych i słupów żelbetowych. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Ad. 16. Należy przyjąć jak w projekcie.

17. W poz. 28 przedmiaru robót przyjęto sadzenie krzewów żywopłotowych w ilości 300 szt. Prosimy o podanie rodzaju i wielkości krzewów.

Ad. 17. Nasadzenia jak wyżej.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami zamawiający informuje jednocześnie o nie przedłużeniu terminu do składania ofert.

**W O J T**  
*inż. Henryk Kacprzyk*

---

Wójt Gminy Grunwald inż. Henryk Kacprzyk