

RGGIOŚ.271.7.2012

Gierzwald, 2012-05-18

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RGGIOŚ.271.7.2012. Nazwa zadania: Budowa pięciu placów zabaw w Gminie Grunwald

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie urządzeń zabawowych z kantówki 10 x 10 cm z drewna klejonego?  
Ad. 1. Zamawiający nie wyraża zgody na wykonanie urządzeń zabawowych z kantówki 10 x 10 cm z drewna klejonego. Urządzenia należy wykonać zgodnie z projektami budowlanymi z belek okrągłych o średnicy 120 mm z drewna klejonego.
2. Czy wszystkie urządzenia zabawowe tj. zestawy, huśtawki wagowe, huśtawki pojedyncze mają być wykonane z drewna klejonego i montowane na kotwach wykonanych ze stali nierdzewnej?  
Ad. 2. Urządzenia zabawowe mają być wykonane z drewna klejonego na kotwach ze stali ocynkowanej.
3. Czy ławki i regulaminy mają być wykonane z drewna klejonego i montowane na kotwach wykonanych ze stali nierdzewnej?  
Ad. 3. Ławki i regulaminy nie muszą być wykonane z drewna klejonego. Należy przyjąć wzornictwo z projektów budowlanych. Zamawiający wymaga jednak wykonania montażu za pomocą kotew ze stali ocynkowanej.
4. Zgodnie z § 2 ust. 1 umowy Zamawiający przewiduje, że termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień podpisania umowy, natomiast w § 4 ust. 1 pkt 1 Zamawiający zobowiązuje się do przekazania terenu budowy w terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy, a w § 4 ust. 2 pkt 1 istnieje zapis, że Wykonawca musi rozpocząć roboty w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. Który termin jest wiążący?  
Ad. 4. Wykonawca od dnia podpisania umowy prawnie może rozpoczynać roboty, jednakże nie wcześniej niż po protokolarnym przekazaniu przez Zamawiającego placu budowy na co Zamawiający ma 5 dni od dnia podpisania umowy. Natomiast ostatecznym terminem wymaganym na rozpoczęcie robót jest termin 7 dni od dnia podpisania umowy.
5. Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty certyfikaty na proponowane urządzenia zabawowe?  
Ad. 5. Na etapie składania ofert Zamawiający nie wymaga od Wykonawców składania certyfikatów proponowanych urządzeń zabawowych. Natomiast każde zaproponowane urządzenie taki certyfikat musi posiadać i będą one wymagane od wybranego Wykonawcy do przedłożenia Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.
6. Czy Zamawiający wymaga wykonania obrzeża oddzielającego nawierzchnię