

## ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

dot.: postępowania na wyłonienie Wykonawcy Numer sprawy: RGGIOŚ.2711.3.2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów budowlanych do ocieplenia budynku Szkoły Podstawowej we Frygnowie, gm. Grunwald wraz z transportem i wyładunkiem w miejscu montażu.

Pytanie nr 1

Czy zamawiający dopuszcza do zaoferowania produktu równoważnego w pozycji 1 – farba emulsyjna – Polinit?.

Odpowiedź nr 1

Tak, jednakże zaoferowany produkt musi spełniać MINIMUM następujące wymogi – emulsja fasadowa do malowania elewacji budynków, odporna na działanie czynników atmosferycznych, światła i promieni UV, odporna na szorowanie.

Pytanie nr 2

Proszę o wskazanie konkretnych parametrów styropianu: chodzi o styropian fasadę czy dach/podłoga, wodoodporny czy zwykły?

Odpowiedź 2

Należy zaoferować Styropian GOLD Fasada -  $\lambda$  dekl = 0,038W/(m.K) – Styropian w kropki do izolacji ścian zewnętrznych w metodzie ETICS o bardzo korzystnym współczynniku izolacyjności cieplnej. Płyty są bardziej szorstkie niż standardowe, mają lepszą przyczepność, co wpływa na trwałość izolacji. Dopuszcza się zaoferowanie innego produktu równoważnego o właściwościach nie gorszych od wymienionych powyżej np. Styropian PLATINUM PLUS Fasada.  $\lambda$  dekl = 0,031W/(m.K).