

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

dot.: postępowania na wyłonienie Wykonawcy Numer sprawy: RGGIOŚ.271.1.2014.

Nazwa zadania: dostawa i montaż drzwi zewnętrznych do przedszkola w msc.

Gierzwałd, gm. Grunwald

Pytanie nr 1

Proszę o wskazanie materiału wykonania drzwi, metalowe, aluminiowe, drewniane, czy jest dopuszczalny inny podział skrzydeł drzwi od wskazanego 100 + 20 oraz wymagany przez Państwa kolor, w celu kompleksowej wyceny.

Odpowiedź nr 1

Proszę o skalkulowanie drzwi w oparciu o poniższe parametry:

- drzwi zewnętrzne **jednoskrzydłowe** (zmiana ustalona z projektantem) osadzone w otworze o wymiarach ok. 120x210 cm,
- materiał aluminium ciepłe (tak by nie ulegały przemarzaniu),
- skrzydło o wymiarach minimum 100x200 cm w świetle ościeżnicy,
- drzwi muszą posiadać wymagane certyfikaty i atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie użyteczności publicznej (przed montażem Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wersję papierową posiadanych certyfikatów i deklaracji zgodności),
- drzwi muszą posiadać co najmniej 3 zawiasy z uwagi na rozmiar skrzydła,
- drzwi muszą posiadać minimum 2 zamki patentowe (wymóg firmy ubezpieczeniowej),
- z uwagi na to, że są to drzwi zewnętrzne, nie muszą odpowiadać odporności ogniowej dla strefy pożarowej ZL II (zmiana ustalona z projektantem).
- kolor zielony dostosowany do istniejących drzwi wejściowych do budynku.