

RGGIOŚ.271.12.2014

Gierzwałd, 2015-01-09

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RGGIOŚ.271.12.2014.  
Nazwa zadania: **Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zybułtowo, Dylewo i Kitnowo.**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie 1. Ze względu na rozbieżności pomiędzy przedmiarem a projektem budowlanym wnosimy o podanie faktycznej ilości przepompowni ścieków sieciowych dwupompowych oraz ich nazw dla poszczególnych miejscowości.

Odp. 1. Zakres robót obejmuje 2 (dwie) przepompownie główne: **P1-Zybułtowo** oraz 2-pompową w msc. **Dylewo** oraz 3 (trzy) przepompownie przydomowe 1-dno pompage w msc. **Kitnowo** (kolonia).

Pytanie 2. Czy zbiorniki przepompowni ścieków – sieciowych mają być wykonane z polimerobetonu jako jednorodne i szczelne zgodnie z zamieszczonym opisem w przedmiarach oraz STWiOR dołączonych do SIWZ?

Odp. 2. Przepompownia ścieków główne w msc. **Dylewo i Zybułtowo** mają być wykonana jako jednorodne z polimerobetonu.

Pytanie 3. Czy przepompownie przydomowe mają być wykonane w oparciu o pompy śrubowo – wporowe czy pompy z wirnikiem wirowym z nożem tnącym. Każdy z tych układów pracuje w oparciu o różne parametry wydajnościowe. Przy założeniach w przedmiarach układ z pompami wporowymi będzie powodował zarastanie rurociągów tłocznych i powodował wzrost zużycia energii elektrycznej. Czy Zamawiający posiada obliczenia hydrauliczne dla całego układu kanalizacji w systemie pomp wporowych, potwierdzające prawidłowe działanie całego układu pompowego.

Odp. 3. Przepompownie przydomowe w ilości 3-ch sztuk mają być wykonane wg technologii i rozwiązań opisanych w Projekcie Technicznym.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielone odpowiedzi nie powodują modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuży terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

**WOJCI**  
*inż. Henryk Kacprzyk*

---

Wójt Gminy Grunwald inż. Henryk Kacprzyk

Do wiadomości:  
- wszyscy uczestnicy.