

Gierzwald, 2016-11-25

### WYJAŚNIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RGGIOŚ.271.1.44.2016. Nazwa zadania: **Stacja podnoszenia ciśnienia wody w Dylewie.**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące przedmiotowego zapytania ofertowego informujemy:

*Pytanie 1.* W celu dokładnego wyszacowania proszę o podanie parametrów zestawu 3xEBARA. Niezbędne są chociażby parametry:

1. wysokość podnoszenia
2. wydajność

*Odpowiedź 1.* Podstawowe dane zestawu hydroforowego:

$Q_{gosp} = 1.9 \text{ l/sek}$

$Q_{p-poż} = 10.0 \text{ l/sek}$

$H_{napływu} = 5 \text{ m H}_2\text{O}$

$H_{min} = 30.0 \text{ m H}_2\text{O}$

$H_{max} = 40.0 \text{ m H}_2\text{O}$

Zestaw zabudowany w typowym kontenerze 3.0x2.5 m.

Rzędna p min istniejącej stacji uzdatniania wody w Gierzwald 177 m. n. p. m.

Rzędna p min przepompowni 199.00 m n.p.m.

Rzędna maksymalna na trasie rurociągu tłoczego 212.00 m n.p.m.

Za wiążące proszę uznać parametry zestawu hydroforowego przyjęte w Projekcie Budowlanym.

W przypadku innych rozbieżności proszę uznać za wiążące rozwiązania przyjęte w Projekcie Budowlanym.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert.

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia w tym zakresie pozostają bez zmian.

**WOJT**

*inż. Henryk Kacprzyk*

Wójt Gminy Grunwald inż. Henryk Kacprzyk

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy.