

RGGIOŚ.271.1.44.2016

Gierzwald, 2016-11-29

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RGGIOŚ.271.1.44.2016. Nazwa zadania: **Stacja podnoszenia ciśnienia wody w Dylewie.**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące przedmiotowego zapytania ofertowego informujemy:

Pytanie 1. W pkt. II Przedmiot zamówienia: **Jest zapis:**

Z zakresu prac z uwagi na ograniczone środki finansowe wyłącza się zaprojektowane:

1. Urządzenie drogi
2. Budowę ogrodzenia
3. Wykonanie monitoringu
4. Wybudowanie urządzeń technologicznych w postaci: zestawu 3x ebara

Proszę o wyjaśnienie.

Czy oznacza to, że **nie należy wyposażać SPC w pompy.**

Powyżej w pkt. 3 jest zapis dostawa i montażSPC w zestawie z pompami i kontenerem. W zamieszczonym przedmiarze należy wycenić i zestaw i kontener.

Jednocześnie informujemy, iż na zestaw pomp i kontener producenci informują nas, że należy oczekiwać do 4 tygodni (czterech tygodni).

W związku z powyższym obawiam się, że termin realizacji 23-12-2016 roku może być nierealny.

Odpowiedź 1. Pompy EBARA – 3 szt. stanowią zestaw hydroforowy będący wyposażeniem technologicznym stacji podnoszenia ciśnienia i są objęte przedmiotem zamówienia. Należy je oszacować. Termin wykonania do 23.12.2016 r. pozostaje bez zmian.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert.

Zamawiający nie przedłuży terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia w tym zakresie pozostają bez zmian.

WÓJT

inż. Henryk Kacprzyk

Wójt Gminy Grunwald inż. Henryk Kacprzyk

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy.