

RGGIOŚ.271.5.2017

Gierzwałd dnia 2017.07.13

Przedsiębiorstwo Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych  
PEKUM Sp. z oo.  
Ul. Lubelska 37  
10-408 Olsztyn

Dotyczy : *dotyczy zapytań w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego firmy PEKUM Sp. z o.o. Olsztyn. Dotyczy przetargu pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Gierzwałd, Kitnowo, Dylewo, Szczepankowo i Głądy, gm. Grunwald. Część III Wieś Szczepankowo” z dnia 10.07.2017 ( data wpływu – 11.07.2017r. )*

Pytania i odpowiedzi :

1. Umowa § 1 ust. 2 proszę o zdefiniowanie pojęcia co należy rozumieć pod pojęciem kosztów bezpośrednich w kontekście konieczności zatrudniania osób wykonujących te czynności?  
Ad1/ Definicja zgodnie z obowiązującymi zasadami .
2. Umowa § 2 ust. 1 proszę o wskazanie czy w przypadku przedłużenia procedury wyboru oferty z tego powodu będzie zmieniony termin wykonania usługi skoro ten jest określony konkretnym dniem?  
Ad2/ Zamawiający przewiduje taką możliwość.
3. Umowa § 4 ust. 1 proszę o wskazanie powodów dla których wynagrodzenie zostało ustalone w formie ryczałtu skoro te zgodnie z ugruntowanymi poglądami winno być stosowane przy prostych i nieskomplikowanych inwestycjach, gdzie da się jednoznacznie ustalić zakres świadczenia?  
Ad3/ Zamawiający ustalił wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z obowiązującymi zasadami PZP.
4. Umowa § 4 ust. 3 proszę o wskazanie powodów, dla których Wykonawca nie jest uprawniony do otrzymania częściowych płatności i tym samym musi niejako kredytować całą inwestycję.  
Ad4/ Zamawiający przewidział jednorazową płatność po wykonaniu oraz odebraniu inwestycji.  
Wykonawca winien w swojej ofercie to uwzględnić .
5. Umowa § 9 ust. 7 pkt 2 proszę o wyjaśnienie co należy rozumieć pod pojęciem kosztów organizacji ruchu.  
Ad5/ Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia kosztów związanych z organizacji ruchu drogowego w trakcie wykonywania przecisków pod drogami publicznymi.
6. Umowa § 10 ust. 5 proszę o wskazanie zakresu badań i ich podstaw prawnych z uwagi na to, że takie nie istnieją w porządku prawnym obowiązującym na terenie Polski.  
Ad6/ Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać § 10 ust. 5 umowy .
7. § 11 ust. 3 proszę o wskazanie podstawy prawnej takiego zobowiązania?  
Ad7/ Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać § 11 ust. 3 umowy .
8. Umowa § 13 ust. 2 pkt b proszę o wskazanie powodów dla których Zamawiający zastrzega rażąco wygórowaną karę umowną?  
Ad8/ Zamawiający przyjął taką karę zgodnie z obowiązującymi zasadami.

9. Umowa § 13 ust. 2 lit d proszę o wskazanie czy kara ta należna jest w każdym wypadku czy wyłącznie w sytuacji kiedy brak zapłaty będzie zawiniony?  
**Ad9/** Zgodnie z § 13 ust. 2 lit d umowy.
10. Umowa § 13 ust. 2 lit e proszę o wskazani czy ta kara jest naliczana w każdym wypadku czy tylko w sytuacji kiedy Wykonawca w oczywisty sposób będzie uchylał się od zapłaty?  
**Ad10/** Zgodnie z § 13 ust. 2 lit e umowy.
11. Umowa § 13 ust. lit i proszę o wskazanie jakie konkretnie osobny ma na myśli Zamawiający bowiem ten zapewne wie, że kary winny być zindywidualizowane a nie ma możliwości naliczania ich na podstawie nie jednoznacznych postanowień umowy? Tym samym proszę o dokładne podanie przesłanek jednoznacznie ustalonych naliczania kar umownych.  
**Ad11/** Zgodnie § 13 ust. lit i umowy.
12. Umowa § 13 ust. 2 pkt 1 lit i) Z uwagi na to, że Zamawiający nie jest w stanie zidentyfikować osób jakie mają wykonywać pracę w oparciu o umowę o pracę proszę o wymienianie jednoznacznie wszelkich stanowisk na jakich wymagane jest zatrudnienie pracowników?  
**Ad12/** Zgodnie § 13 ust. 2 pkt 1 lit i umowy.
13. Umowa § 15 ust. 4 pkt 5 proszę o wymienienie o jakie próby konkretnie chodzi bowiem Wykonawca nie ma obowiązku identyfikowanie zakresu tego świadczenia, a brak właściwego rozpoznania przez Zamawiającego może świadczyć o naruszeniu podstawowych zasad rządzących udzielaniem zamówień?  
**Ad13/** Zgodnie § 15 ust. 4 pkt 5 umowy.
14. Umowa § 15 ust. 6 proszę o wskazanie czy w tym przypadku jest mowa o wadach istotnych czy jakichkolwiek wadach które w ocenie Zamawiającego uniemożliwiają korzystanie z efektu prac Wykonawcy?  
**Ad14/** Zgodnie § 15 ust. 6 umowy .
15. Umowa § 16 proszę o wskazanie powodów dla których nie przewidziano zmiany umowy w przypadku wystąpienia robót uzupełniających, czy podobnych jak też innych prac jakie mogą być zlecone w ramach kontraktu?  
**Ad15/** Zgodnie §16 umowy.
16. Umowa § 17 ust. 1 pkt 3 Proszę o wskazanie czy chodzi o jakikolwiek nakaz zajęcia majątku czy tylko taki który obiektywnie wpływa na niemożliwość wykonania zobowiązania przez Wykonawcę?  
**Ad16/** Zgodnie §17 ust. 1 pkt.3 umowy.
17. Umowa § 17 Proszę o wskazanie powodów dla których nie przewidziano możliwości odstąpienia (umownego) przez Wykonawcę?  
**Ad17/** Zgodnie §17 umowy.
18. Prosimy o udostępnienie załączników, które należy złożyć w ofercie w formie edytowalnej word (załącznik nr 9, 10, 11 i 12).  
**Ad18/** Zamawiający widzi możliwość udostępnienia w/w załączników w wersji edytowalnej .
19. Prosimy o podanie parametrów technicznych zasuw, potrzebnych do prawidłowej wyceny.  
**Ad19/** Zasuw z żeliwa sferoidalnego .
20. Prosimy o udostępnienie rysunków przepompowni głównej.  
**Ad20/** Zakres przetargowy nie przewiduje wykonania przepompowni głównej.



21. Zgodnie z opisem technicznym i rysunkami przewidziane są studnie PE/PVC DN 400 oraz z betonowe DN 1200 i 1500 mm; natomiast wg ST i przedmiaru robót należy zastosować studnie PVC DN 600 oraz studnie betonowe DN 1200. Jakie rozwiązania należy zastosować przygotowując ofertę?  
Ad21/ Rozwiązania rodzaju studni są określone w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarze przetargowym tj. zbiorcze betonowe dn1200mm oraz przelotowe i na przyłączach PVC/PEdn600mm.
22. Czy ilości sieci i studni wskazane w ST obejmują cały zakres robót przewidzianych przetargiem?  
Ad22/ Długość sieci i ilość studni jest określona w Specyfikacji Technicznej oraz przedmiarze robót. Ponadto cały zakres przetargowy oznaczono na mapach syt-wys. kolorem żółtym.
23. Proszę o wskazanie konkretnych odcinków sieci grawitacyjnej i tłocznej objętych przetargiem.  
Ad23/ Cały zakres przetargowy sieci grawitacyjno-tłocznej znaczone na mapach syt-wys. kolorem żółtym.
24. Proszę o informację, które studnie należy wykonać z kręgów betonowych, gdyż wg DT wszystkie studnie poza osadnikowymi w obrębie przepompowni mają być jako tworzywowe DN 400.  
Ad24/ Rozwiązania rodzaju studni są określone w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarze przetargowym tj. zbiorcze betonowe dn1200mm oraz przelotowe i na przyłączach PVC/PEdn600mm.

  
WÓJT  
inż. Henryk Kacprzyk