



KOMPLEKSOWE USŁUGI KOMINIARSKIE KOMASZEK

Mistrz kominiarski Tomasz Mazurek
14-100 Ostróda, ul. Przechodnia 7/3
kom.: 696 210 118

KOMPLEKSOWE USŁUGI KOMINIARSKIE
KOMASZEK Tomasz Mazurek
14-100 Ostróda, ul. Przechodnia 7/3
tel. 696 210 118
NIP: 7411424730, REGON: 281617323

Ostróda dn.16.10.2017r..

OPINIA nr 28/2017

Z wyników kontroli urządzeń grzewczo-kominowych w budynku w.....14-107 Gietrzwałd.....
.....Domkowo 3.....
Zleconej przezGmina Grunwald z/s w Gietrzwałdzie.....
.....
Wykonanej przez uprawnionego mistrza kominiarskiego Pana: Tomasz Mazurek Upr.Nr.13830/13

Stwierdza się co następuje:

- 1.Brak wentylacji w pomieszczeniach piecyków stalowych na opał stały..
- 2.Brak wentylacji nawiewnych w pomieszczeniach piecyków stalowych, oraz westfalki kuchni.
- 3.Podłączenia piecyków stalowych ,oraz westfalki nieprawidłowe.
- 4.Wstawić brakujące drzwiczki kontrolne wymienić uszkodzone .
- 5.Przewody kominowe dymowe nieszczelne.
- 6.Odizolować konstrukcje drewniane od kominów.
- 7.Niedrożny przewód wentylacji kuchni.

Opinię sporządzono w oparciu o Ustawę – Prawo Budowlane (Dz.U. z 21 listopada 2003r. Nr 207, poz.2016 z późniejszymi zmianami), Ustawę o ochronie przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2003r. Nr.121, poz. 1138) oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze i obowiązujące normy.

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia.....podpis.....

Opiniodawca
Uprawniony mistrz kominiarski

MISTRZ KOMINIARSKI
Tomasz Mazurek
Tomasz Mazurek
Upr. Nr 13830/13