



## KOMPLEKSOWE USŁUGI KOMINIARSKIE KOMASZEK

Mistrz kominiarski Tomasz Mazurek  
14-100 Ostróda, ul. Przechodnia 7/3  
kom.: 696 210 118

KOMPLEKSOWE USŁUGI KOMINIARSKIE  
KOMASZEK Tomasz Mazurek  
14-100 Ostróda, ul. Przechodnia 7/3  
tel. 696 210 118  
NIP: 7411424730, REGON 281617328

Ostróda dn.16.10.2017r..

### OPINIA nr 29/2017

Z wyników kontroli urządzeń grzewczo-kominowych w budynku w.....14-107 Gietrzwałd.....  
.....Dylewo 26/1.....  
Zleconej przez .....Gmina Grunwald z/s w Gietrzwałdzie.....  
.....  
Wykonanej przez uprawnionego mistrza kominiarskiego Pana: Tomasz Mazurek Upr.Nr.13830/13

Stwierdza się co następuje:

- 1.Brak wentylacji w pomieszczeniu kuchni.
- 2 Brak wentylacji nawiewnej w pomieszczeniu westfalki(kuchnia) .
- 3.Piece kaflowe nieszczelne(do rozbiórki).
- 4.Przewody kominowe dymowe nieszczelne .
- 5.Nieprawidłowe podłączenia tj.KKp+PKp+wendzarnia strych.
- 6.Odizolować konstrukcje drewniane od kominów.

Opinię sporządzono w oparciu o Ustawę – Prawo Budowlane (Dz.U. z 21 listopada 2003r. Nr 207, poz.2016 z późniejszymi zmianami), Ustawę o ochronie przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2003r. Nr.121, poz. 1138) oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze i obowiązujące normy.

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia.....podpis.....

Opiniodawca  
Uprawniony mistrz kominiarski

MISTRZ KOMINIARSKI  
*Tomasz Mazurek*  
Tomasz Mazurek  
Upr.Nr 13830/13