

Pacotwórko, dnia 11.10.14 r.

USŁUGI KOMINIARSKIE I TRANSPORTOWE
Jan Giranowski
11-015 Olsztynek, Królikowo 30a
NIP 739-216-05-57, Regon 519550300
tel. 608 301 348

USŁUGI KOMINIARSKIE I TRANSPORTOWE
JAN GIRANOWSKI

PROTOKÓŁ Nr 164/14

z okresowej kontroli przewodów kominowych w obiekcie budowlanym będącym własnością:

Gucina Gwendolida z/s n Gieratowice

Mr-107 Gieratowice

położonym w Pacotwórko 24/2 przy ul. Teresa Matuszewska

W dniu 11.10.14 została przeprowadzona kontrola stanu technicznego przewodów kominowych, przez

posiadającego wymagane kwalifikacje mistrza kominiarskiego (art.62 ust.6 pkt.1 Prawo Budowlane)

Giranowskiego Jana w oparciu art.62 ust.1 lit. C Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

(Dz.U.Nr.89 poz. 414 z późniejszymi zmianami) oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze,

przepisy szczegółowe i obowiązujące normy techniczne.

W WYNIKU KONTROLI STWIERDZONO CO NASTĘPUJE:

Wykaz usterek

Przewody kominowe są przesunięte i popękane dlatego dalsze użytkowanie stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia lokatorów. Konstrukcje dachowe dookoła domu i stropu odległe do kominu, co może wywołać pożar. Komin wymaga ópitolnego remontu lub usunięcia w kierunku podłogi i odprowadzenia materiału. Tęcza gładzie wymagajs przedłożenia podcięcie do kominu.
Brek dojścia na dach.

Zgodnie z art.70 Ustawy Prawo Budowlane wyżej wymienione usterki należy usunąć bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli technicznej.

TERMIN NASTĘPNEJ KONTROLI: listopad 2014 r.

Protokół otrzymują:

1. Właściciel – Zarządca obiektu budowlanego
2. Mistrz kominiarski przeprowadzający kontrolę.

.....
(podpis przyjmującego)

Protokół sporządził
MISTRZ KOMINIARSKI

Jan Giranowski
nr upr. 514/87

.....
(podpis, pieczęta
mistrza kominiarskiego)