

RGGIOŚ.271.1.2018

Gierzwald, 2018-02-05

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RGGIOŚ.271.1.2018.
Nazwa zadania: „**Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grunwald**”.

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

1. W nawiązaniu do udzielonych odpowiedzi w dniu 02.02.2018 wnosimy o wyjaśnienie:
 - na podany w odpowiedzi punkt pracy pompy Q-6 l/s, H-64m z wirnikiem vortex, dokonaliśmy doboru z którego wynika że na polskim rynku są dostępne pompy o mocy elektrycznej od 25 – 30 kW każda dla parametrów podanych w odpowiedzi, prosimy o ponowną weryfikację podanych parametrów oraz podanie minimalnego wolnego przelotu Vortex (wolny przelot w milimetrach) lub podanie typu pompy referencyjnej na bazie której projektant dokonał obliczeń z dopiskiem lub równoważne pompy,
 - prosimy o umieszczenie profilu rurociągu tłoczego dla przepompowni modernizowanej lub wskazanie w której dokumentacji projektowej on się znajduje.
 - przytoczone w odpowiedzi stopy sprzęgające dla pompy DN 80 pozostają w sprzeczności z orurowaniem oraz armaturą DN 50 wewnątrz przepompowni, prosimy o podanie poprawnej średnicy orurowania i armatury lub stopy sprzęgającej.

Ad. 1. - Referencyjna pompa dla przepompowni - ABS typ Pirania PE90/2-E-50HZ .
W odpowiedzi na pytanie z dnia 02.02.2018 roku należy przyjąć:

- 1.1. Pompy z rozdrabniarką o przepływie Q 5,6 l/s przy H-48m - 2 szt.
- 1.2. Moc nominalna jednej pompy 9 kW,
- 1.3. Stopy sprzęgające dn 50mm – 2 szt.
- 1.4. Stopień zabezpieczeń IP68,
- 1.5. Zabezpieczenie 63A,
- 1.6. Istniejący rurociąg tłoczny do którego tłoczone są ścieki PVC DN 90mm,
- 1.7. Istniejące rurociągi tłoczne (orurowanie ze stali nierdzewnej) wewnątrz przepompowni DN 50mm,
- 1.8. Istniejące zasuwy na rurociągu wewnątrz przepompowni dn 50mm (2 szt.),
- 1.9 Istniejące zawory zwrotne na rurociągu wewnątrz przepompowni dn 50mm (2 szt.).

Zamawiający informuje, że dopuszcza montaż pomp z oprzyrządowaniem jakościowo równoważnych innych producentów, spełniających równoważne do opisanych wyżej parametrów. Przez materiały/pompy równoważne Zamawiający rozumie jako produkty o parametrach takich samych lub wyższych w stosunku do w/w opisu.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami zamawiający informuje jednocześnie o nie przedłużeniu terminu składania ofert. Pozostaje termin 09.02.2018 r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o 10.15.

WÓJT
inż. Henryk Kacprzyk

Kierownik Zamawiającego