



# Urząd Gminy Grunwald

z/s w Gierzwaldzie  
Gierzwald 33; 14-107 Gierzwald  
e-mail: [sekretariat@gminagrunwald.pl](mailto:sekretariat@gminagrunwald.pl)

Tel. (89) 642 69 11 ; fax (89) 642 69 21 ; NIP 741-209-03-87 ; Regon 510743232  
[www.gminagrunwald.pl](http://www.gminagrunwald.pl) [www.gminagrunwald.biuletyn.net](http://www.gminagrunwald.biuletyn.net)

Gierzwald, 29.01.2020 r.

**Pani Ewa Bawolska**  
**Radna Gminy Grunwald**

OR.1431.7.2020

W odpowiedzi na zapytanie w sprawie projektu „Wdrożenie cyfrowego systemu obsługi sieci wodociągowej w Gminie Grunwald”, które wpłynęło do Urzędu Gminy Grunwald w dniu 16.01.2020 r. informuję, że:

Odp. 1. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 30 września 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie - dokładna, pełna informacja w tym zakresie została podana w Sprawozdaniu Międzyzesesyjnym Wójta na Sesji Rady Gminy Grunwald w dniu 30 września 2019 r. o godz. 15.

Odp. 2. Projekt został przygotowany przez firmę „Marek Kleina Trogon Business Consulting”. Ze względu na słaby stan finansów Gminy wykonawca wyraził zgodę aby wynagrodzenie w wysokości 9 999,90 zł brutto podzielić na raty (ostatnia rata została zapłacona w styczniu 2020 r.). Koszt w całości kwalifikowany pod warunkiem realizacji projektu.

Odp. 3. Przewidywany wzrost przychodów z tytułu wprowadzenia systemu wynosi minimum 20%.

Odp. 4. Ze względu na brak liczników we wszystkich hydroforniach nie można dokładnie określić jaka ilość wody została wprowadzona do sieci. Projekt przewiduje opomiarowanie hydroforni konieczne do bilansowania, do czego Gmina jest zobowiązana przez Wody Polskie.

Odp. 5. Mieszkańcy: 182 977 m<sup>3</sup>; obiekty: Urząd Gminy – brak licznika, budynek GOK i GOPS oraz świetlice - 2938 m<sup>3</sup>, szkoły - 2388 m<sup>3</sup>.

Stan na 28.01.2020 r.: 1518 odbiorców rozliczanych jest wg wskazań wodomierzy, a 358 ryczałtowo.

Odp. 6. 36 756,35 zł brutto.

Odp. 7. Odczyt odbywać będzie się automatycznie z nadajnika licznika poprzez sieć GSM.

Odp. 8. Urządzenia teletransmisyjne pracują zazwyczaj bezawaryjnie przez okres wiele dłuższy niż 5 lat – szacuje się, że mogą pracować nawet do 15 lat. Ewentualna wymiana losowo uszkodzonych urządzeń będzie miało marginalny wpływ na koszty eksploatacji. Po okresie gwarancyjnym nie trzeba zatem wymieniać urządzeń teletransmisyjnych, a jedynie konieczna będzie zwyczajowa wymiana wodomierzy, którą i tak należy wykonać dla prawidłowego odczytu zużycia. Wymiana związana jest z 5-letnim okresem legalizacji urządzenia.

Otrzymałam, 30.01.2020

Ewa Bawolska

WÓJT

Adam Szczepkowski