



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W OSTRÓDZIE
14-100 OSTRÓDA, ul. Kościuszki 2
Tel. 89 646 08 70; FAX 646 08 80 e-mail: psse_ostroda@sanepid.olsztyn.pl
REGON 000594525 NIP 741-17-40-920

Ostróda, dnia 3 czerwca 2020 r.

Nasz znak:HK.4020.5.35.5.2020

Gmina Grunwald

z siedzibą w Gierzwaldzie

14-107 Gierzwald

K O M U N I K A T

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie z dnia 3 czerwca 2020 r. dla odbiorców wody zaopatrywanych z wodociągu Pacóltówko

W dniu 3 czerwca 2020 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie wydał decyzję o **braku przydatności wody do spożycia** z wodociągu publicznego w Pacóltówku ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody, to jest obecność bakterii grupy coli w ilości 18 jtk w 100 ml wody.

W związku z powyższym konieczne jest przestrzeganie następujących wskazówek:

1. Woda z kranu nie może być spożywana, ani używana do przygotowania posiłków.
2. Woda z kranu nie może być używana do mycia owoców, warzyw, ręcznego mycia naczyń
3. Woda z kranu nie nadaje się mycia zębów, mycia ciała małych dzieci i osób z obniżoną odpornością
4. Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych, splukiwanie toalet, sprzątanie pomieszczeń w domostwach, pranie ubrań, mycie naczyń w zmywarkach,



Komunikat obowiązuje do odwołania.

Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie BIP Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Ostródzie.

Do wiadomości:

1. W-M PWIS w Olsztynie
2. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie
3. a/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
mgr Zdzisław Szymon