

Gierzwałd, dnia: 11.01.2021 r.

Gmina Grunwald z/s w Gierzwałdzie

Gierzwałd 33, 14 - 107 Gierzwałd

RGGIOŚ.271.27.2020.2021

ZAPYTANIE DO SIWZ I WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „**Adaptacja części istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Stębarku na Żłobek – Akademia Malucha” w gminie Grunwald.**”

Działając na podstawie art. 38 ust. 1a i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 18 43 ze zm.) w imieniu Zamawiającego Gminy Grunwald , Gierzwałd 33, Gierzwałd 14-107, informuję, że w dniu: 07 stycznia 2021 r., w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym (Ogłoszenie w BZP nr 772835-N-2020, z dnia: 29-12-2020 r.) na „ **Adaptacja części istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Stębarku na Żłobek – Akademia Malucha” w gminie Grunwald.**” wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ.

Treść zapytania i odpowiedzi Zamawiającego podano poniżej:

Pytanie 1. Prosimy o udzielenie wyjaśnień drzwi podlegają wymianie podczas adaptacji budynku.

Dokumentacja projektowa nie jest sprecyzowana w tym zakresie i nie posiada zestawienia stolarki, a ilość i wymiary drzwi przyjęte w przedmiarze są sprzeczne z rzutem przyziemia. Prosimy o konkretne wskazanie okien i drzwi do wymiany oraz z jakiego materiału (PCV, aluminium, drewno, stal) mają być wykonane .

Odpowiedź. Zgodnie z zapisem w załączniku nr 7 do SIWZ przedmiar robót , Zamawiający wymaga aby Wykonawca uwzględnił przy wycenie dostawę i montaż stolarki:

- okna z PVC białe trzyszybowe o wymiarach w świetle ościeży (muru) 130x175 cm 5 szt., 135x120 cmx 1szt,
- drzwi zewnętrzne aluminiowe trzyszybowe przeskolne szkłem bezpiecznym o wymiarach w świetle ościeży (muru) 141x220 cm x 1 szt., 111x220 cm x 1szt.
- drzwi wewnętrzne drewniane (drewnopodobne) pełne o wymiarach w świetle ościeży (muru) 100x205 cm x 6 szt., 80X205 cm x 2 szt.

Zamawiający informuje, że powyższa odpowiedź i wyjaśnienia na zapytanie Wykonawcy stają się integralną częścią SIWZ w przedmiotowym postępowaniu i będą wiążące dla wszystkich wykonawców przy składaniu ofert.

Wójt Gminy

- // -

Adam Szczepkowski