



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W OSTRÓDZIE  
14-100 OSTRÓDA, ul. Kościuszki 2  
Tel. 89 646 08 70; FAX 646 08 80 e-mail: psse.ostroda@sanepid.olsztyn.pl  
REGON 000594525 NIP 741-17-40-920

Ostróda, dnia 23 maja 2022 r.

Nasz znak:HK.9022.2.114.2022

**GMINA GRUNWALD**  
z siedzibą w Gierzwaldzie  
14-107 Gierzwałd

## K O M U N I K A T

### **Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie z dnia 23 maja 2022 r. dla odbiorców wody zaopatrywanych ze Stacji Uzdatniania Wody w Łodwigowie**

**Woda z sieci wodociągowej w Łodwigowie zaopatruje miejscowości: Łodwigowo,  
Łogdowo (Gm. Dąbrówno)**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie informuje, że w dniu 20.05.2022 r. pobrano w ramach kontroli wewnętrznej próby wody do badań z sieci wodociągu publicznego w Łodwigowie. Na podstawie wyników badań mikrobiologicznych próbek wody stwierdzono obecność bakterii grupy coli. W związku z powyższym stwierdza się **warunkową przydatność wody do spożycia.**

Do czasu uzyskania poprawy składu mikrobiologicznego wody, ze względów profilaktycznych **zaleca się spożywanie wody wyłącznie po przegotowaniu.** Do celów bytowych woda może być używana bez ograniczeń.

Nakazano wprowadzenie działań naprawczych.



Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Dąbrówno
2. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie
3. W-M PWIS w Olsztynie
4. a/a