

Stan kotłowni gminnych

Kotłownia Dylewo

Wykonano:

- Wykonano dwa kanały od pieców wewnątrz kotłowni i jeden kanał na zewnątrz, którym są odprowadzane spaliny do komina.
- Zamontowano elektryczny wyciąg spalin do komina.
- Wymontowano nieczynny piec z kotłowni a zamontowano piec zakupiony po cenie złomu z Unieszewa.
- Wylano posadzkę w całej kotłowni.
- Odgrodzono budynek kotłowni od budynku socjalnego i drogi.
- Zamontowano rury przesyłowe z kotłowni

Prace do wykonania:

- Wykonanie podajnika do zasypu górnego pieca miałem
- Wymiana naczynia zbiorczego, który jest umieszczony na dachu budynku socjalnego

Kotłownia Grunwald

Wykonano:

- Wyremontowano nieczynny piec i zamontowano piec zakupiony po cenie złomu z Unieszawa
- Zamontowano zasuwy i rury przesyłowe CO
- Wymieniono zużyty kanał odprowadzający spaliny do komina
- Wykonano cokół pod zbiorniki ciśnieniowe
- Zamontowano wyciągi mechaniczne w kotłowni

Do wykonania:

- Wymiana komina z naczyniem zbiorczym

Kotłownia Mileno

Wykonano

- remont bieżący kotłowni – remont pomp CO i pomalowano kotłownię we wewnątrz

Do wykonania

- Pilny remont komina- koszt około 40 tyś zł

Kotłownia Gierzwałd

Wykonano:

- Wyremontowano dwa kanały odprowadzające spaliny do komina
- Wykonano remont dużego pieca
- Wyremontowano pompy CO

Do wykonania:

- Remont taśmociągu, którym podawany jest miął do zasypu
- Zamontowanie rynien wokoło budynku kotłowni
- Konserwacja elewacji stalowej budynku

Sprawozdanie z wykorzystania zakupionego rębaka

Obecny ciągnik nie nadaje się do użytku z rębakiem, czekamy na dostawę zakupionego ciągnika