



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W OSTRÓDZIE
14-100 OSTRÓDA, ul. Kościuszki 2
Tel. 89 646 08 70; FAX 646 08 80 e-mail: psse.ostroda@sanepid.gov.pl
REGON 000594525 NIP 741-17-40-920

Ostróda, dnia 22 maja 2023 r.

Nasz znak:HK.9022.2.214.2023

Gmina Grunwald

z siedzibą w Gierzwałdzie

14-107 Gierzwałd


K O M U N I K A T

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie z dnia 19 maja 2023 r. dla odbiorców wody zaopatrywanych ze Stacji Uzdatniania Wody w Rychnowskiej Woli

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie informuje, że od dnia 22.05.2023 r. , w związku z modernizacją stacji uzdatniania wody, do sieci wodociągowej miejscowości Rychnowska Wola wprowadzana będzie woda nieuzdatniana. Próbki wody surowej z ww. wodociągu wskazują na ponadnormatywną zawartość żelaza i manganu w ujmowanej wodzie. W związku z powyższym na czas remontu stwierdza się

warunkową przydatność wody do spożycia

Przekroczenia wyżej wymienionych parametrów nie mają negatywnego wpływu na zdrowie konsumentów, mogą natomiast mogą obniżyć cechy organoleptyczne wody , tj. brunatne zabarwienie armatury.



Do wiadomości:

1. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie
2. W-M PWIS w Olsztynie
3. a/a