



POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W OSTRÓDZIE

14-100 Ostróda, ul. Kościuszki 2

Tel. 896460870; FAX: 896460880 e-mail: psse.ostroda@sanepid.gov.pl

Adres do e-Doręczeń: AE:PL-30746-98721-JDTFC-17

REGON 000594525 NIP 7411740920

Ostróda, dnia 8 sierpnia 2024 r.

HK.9020.5.91.2024

GMINA GRUNWALD
z siedzibą w Gierzwaldzie
14-107 Gierzwald

K O M U N I K A T

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie z dnia 8 sierpnia 2024 r. dla odbiorców wody zaopatrywanych ze Stacji Uzdatniania Wody wodociągu publicznego w Lubianku

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie informuje, że w dniu 05.08.2024 r. pobrano w ramach nadzoru próby wody do badań z hydroforni wodociągu publicznego w Lubianku. Na podstawie wyników badań mikrobiologicznych próbek wody stwierdzono zwiększoną ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C po 72h tj. 178 jtk/1 ml. W związku z powyższym stwierdza się

warunkową przydatność wody do spożycia.

Do czasu uzyskania poprawy składu mikrobiologicznego wody, ze względów profilaktycznych **zaleca się spożywanie wody wyłącznie po przegotowaniu**. Do celów bytowych woda może być używana bez ograniczeń. Nakazano wprowadzenie działań naprawczych.



Do wiadomości:

1. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie
2. W-M PWIS w Olsztynie
3. a/a