



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W OSTRÓDZIE
14-100 Ostróda, ul. Kościuszki 2
Tel. 896460870; FAX: 896460880 e-mail: psse.ostroda@sanepid.gov.pl
Adres do e-Doręczeń: AE:PL-30746-98721-JDTFC-17
REGON 000594525 NIP 7411740920

Ostróda, dnia 19 sierpnia 2024 r.

HK.9022.2.252.2024

GMINA GRUNWALD
z siedzibą w Gierzwaldzie
14-107 Gierzwald

K O M U N I K A T

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie
z dnia 19 sierpnia 2024 r. dla odbiorców wody zaopatrywanych ze Stacji
Uzdatniania Wody w Rychnowskiej Woli**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie informuje, że w dniu 16.08.2024 r. pobrano w ramach kontroli wewnętrznej próby wody do badań z wodociągu publicznego w Rychnowskiej Woli. Na podstawie wyników badań mikrobiologicznych próbek wody stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 45 NPL/100 ml. W związku z powyższym stwierdza się

brak przydatności wody do spożycia.

Woda z kranu nie może być spożywana, ani używana do przygotowania posiłków.

Woda z kranu nie może być używana do mycia owoców, warzyw, ręcznego mycia naczyń.

Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych, tj. spłukiwanie toalet, sprzątanie pomieszczeń.

Nakazano wprowadzenie działań naprawczych.



Komunikat obowiązuje do odwołania.

Do wiadomości:

1. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie
2. W-M PWIS w Olsztynie
3. a/a